

DMT GmbH & Co. KG

DMT-Prüflaboratorium für Brandschutz - Prüfstelle für Brandschutz
DMT-Test Laboratory for Fire Protection - Test Body for Fire Protection
8118181875-10 APS4-Hau/Wa
28.08.2020



8 Klassifizierung / Classification

Das Produkt

Basotect UL IMO1 .

hat mit dem in diesem Prüfbericht beschriebenen Aufbau (Anlagen 1 bis 6) die Anforderungen des IMO 2010 FTP Code Part 1 / MSC.307 (88) für Nichtbrennbarkeit **erfüllt**.

The product

Basotect UL IMO1

fulfilled the requirements according to IMO 2010 FTP Code Part 1 / MSC.307 (88) for non-combustibility, in the tested assembly (appendices 1 to 6).

Dortmund, 28.08.2020


(Hauschild)
Fachbereichsleiter
unit manager

The stamp is circular with a blue border. Inside, it reads "DMT-Prüfstelle für Brandschutz" around the top edge and "DMT" in the center with a small logo to its left.


(Wachsmann)
Bearbeiter
responsible

Anmerkungen / Notes

Die Ergebnisse geben nur das Verhalten der Probekörper unter den besonderen Prüfbedingungen wieder. Sie stellen nicht die alleinigen Kriterien dar, die mögliche Brandgefahren hervorrufen können. Der vorliegende Prüfbericht gilt nur für die untersuchten Prüfobjekte. Eine Übertragung auf andere Produkte ist nicht möglich. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiter verbreitet werden. Von diesem Prüfbericht wurde 1 Exemplar ausgehändigt. Im Zweifelsfall ist die deutsche Version dieses Berichts gültig.

The results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the only criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use. This report is valid for the tested objects only. A transfer to other products is not possible. This report shall only be distributed completely and unchanged. The customer received 1 copy of this report. In case of any doubts the German version of this report is valid.